

### Сведения

о результатах контрольных замеров электрических параметров  
режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства

**ООО "Таганрогская энергетическая компания"**

по состоянию на 31.06.2017г.

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование ТП</i>	<i>Время</i>	<i>Нагрузка, А</i>
1	ТП-10/0,4кВ №1	08.00	17
		14.00	10
		18.00	15
2	КТП-10/0,4кВ №1 "Прессмаш"	08.00	194
		14.00	150
		18.00	25
3	КТП-10/0,4кВ №2 "Прессмаш"	08.00	12
		14.00	5
		18.00	2
4	КТП-10/0,4кВ №4 "Прессмаш"	08.00	80
		14.00	76
		18.00	40
5	ЗТП-10/0,4кВ №5	08.00	240
		14.00	215
		18.00	350
6	КТП-10/0,4кВ №7	08.00	218
		14.00	225
		18.00	203
7	КТП-10/0,4кВ №12 "Прессмаш"	08.00	24
		14.00	11
		18.00	4
8	ЗТП-10/0,4кВ №14	08.00	186
		14.00	194
		18.00	242
9	КТП-10/0,4кВ №164	08.00	45
		14.00	76
		18.00	81
10	КТП-10/0,4кВ №169	08.00	2
		14.00	3
		18.00	2
11	КТП-10/0,4кВ №289	08.00	10
		14.00	13
		18.00	11
12	КТП-10/0,4кВ №271	08.00	252
		14.00	281
		18.00	350
13	КТП-10/0,4кВ №291	08.00	50
		14.00	48
		18.00	29

14	КТП-10/0,4кВ №301	08.00	3
		14.00	2
		18.00	3
15	КТП-10/0,4кВ №301	08.00	-
		14.00	-
		18.00	-
16	КТП-10/0,4кВ №324	08.00	53
		14.00	74
		18.00	81
17	КТП-10/0,4кВ №344	08.00	111
		14.00	192
		18.00	180
18	КТП-10/0,4кВ №383	08.00	78
		14.00	90
		18.00	70
19	КТП-10/0,4кВ №385	08.00	29
		14.00	30
		18.00	18
20	КТП-10/0,4кВ №422	08.00	124
		14.00	181
		18.00	192
21	КТП-10/0,4кВ №430	08.00	124
		14.00	166
		18.00	218
22	КТП-10/0,4кВ №523	08.00	28
		14.00	18
		18.00	35
23	КТП-10/0,4кВ №529	08.00	4
		14.00	7
		18.00	8
24	КТП-10/0,4кВ №775А	08.00	1
		14.00	7
		18.00	5
25	КТП-6/0,4кВ №905	08.00	21
		14.00	18
		18.00	8
26	КТП-6/0,4кВ №905	08.00	-
		14.00	-
		18.00	-
27	КТП-6/0,4кВ №906	08.00	41
		14.00	20
		18.00	5
28	КТП-6/0,4кВ №906	08.00	-
		14.00	-
		18.00	-
29	ТП-6/0,4кВ №951	08.00	90
		14.00	64
		18.00	105

30	КТП-10/0,4кВ "МонтажЖилСтрой-Т"	08.00	105
		14.00	112
		18.00	11
31	КТП-6/0,4кВ "МонтажЖилСтрой"	08.00	24
		14.00	21
		18.00	35
32	КТП-6/0,4кВ "Меркулов"	08.00	2
		14.00	5
		18.00	4
33	КТП-6/0,4кВ ДНТ "Рында"	08.00	87
		14.00	76
		18.00	90
34	КТП-6/0,4кВ "ЖС"	08.00	12
		14.00	42
		18.00	40
35	2КТППНкк-630-6/0,4кВ ООО "СМП-10"	08.00	29
		14.00	31
		18.00	42

Директор ООО "ТЭК"



О.Ю.Коржов