



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ТЭК»

О.Ю.Коржов/

2017 г.

Дефектная ведомость

На текущий ремонт ВЛ-0,4кВ №6, от ЗТП 400/10/0,4 №271 на жилые дома расположенной по ул. Ворошилова, 104-6

№ n/n	Наименование	Ед. измерения	Кол-во
1	Обрезка деревьев и кустарников	пролёт	1
2	Демонтаж провода АС35	м	4412
3	Монтаж провода на СИП-2 3х95+1х54,6	м	96
3	Монтаж провода на СИП-2 3х70+1х54,6	м	1027
4	Демонтаж опоры	шт	29
5	Демонтаж подкоса	шт	5
6	Монтаж опоры	шт	29
7	Монтаж подкоса	шт	6
8	Нанесение нумерации опор	шт	29
9	Переподключение абонентов	шт	57

Материалы к дефектной ведомости

№ n/n	Наименование	Ед. измерения	Кол-во
1	Провод СИП-2 3х95+1х54,6	км	96
1	Провод СИП-2 3х70+1х54,6	км	1027
2	Наконечник алюмин ТА 50	шт	1
3	Наконечник алюмин ТА 70	шт	3
4	Зажим анкерный РА 1500	шт	12
5	Комплект промежуточного подвеса ES-1500	шт	24
6	Анкерный кронштейн СА2000	шт	87
7	Лента монтажная F207	м	174
8	Скрепа NC(NB)20	шт	174
9	Зажим ответвительный ЗОИ 16-95/16-95	шт	16
9	Зажим ответвительный ЗОИ 16-95/4-35	шт	122
10	Стяжки кабельные KR-3 (175мм)	шт	174
11	Стойка железобетонная 95-3	шт	35

Главный энергетик

Электромонтер по
обслуживанию подстанций

Г.Е.Чевелев

А.В. Анисимов