



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ТЭК»

Ю.Ю.Коржов/

2017 г.

Дефектная ведомость

На реконструкцию ВЛ-0,38 кВ №1 для электроснабжения частных жилых домов, от РУ-0,4 кВ КТП 160/10/0,4 №430 расположенной по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с.Бессергеновка по ул. Вишнёвая.

№ n/n	Наименование	Ед. измерения	Кол-во
1	Обрезка деревьев и кустарников		
2	Демонтаж провода АС35	м	180
3	Монтаж провода на СИП-2 3х95+1х54,6	м	3500
4	Демонтаж одностоечной опоры	м	900
5	Демонтаж опоры с одним подкосом	шт	19
6	Бурение котлована под ж/б опоры ВЛ 0,4 кВ	шт	2
7	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе одностоечных ж/б опор	шт	23
8	Монтаж одностоечной опоры	шт	19
9	Монтаж опоры с одним подкосом подкоса	шт	2
10	Заземление опор		
11	Нанесение нумерации опор		21
12	Переподключение абонентов (присоединение к зажимам жил проводов)	шт	21
		шт	63

Материалы к дефектной ведомости

№ n/n	Наименование	Ед. измерения	Кол-во
1	Провод СИП-2 3х95+1х54,6		
2	Наконечник алюмин ТА 50	км	0,900
3	Наконечник алюмин ТА 95	шт	1
4	Зажим анкерный РА 1500	шт	3
5	Комплект промежуточного подвеса ES-1500	шт	6
6	Анкерный кронштейн СА2000	шт	18
7	Лента монтажная F207	шт	84
8	Скрепа NC(NB)20	м	168
9	Зажим ответвительный ЗОИ 16-95/4-35	шт	168
10	Стяжки кабельные KR-3 (175мм)	шт	126
11	Стойка железобетонная 95-3	шт	126
		шт	23

Главный энергетик

Электромонтер по
обслуживанию подстанций

Г.Е.Чевелев

А.В. Анисимов