

**Сведения  
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
ООО "Таганрогская энергетическая компания"  
по состоянию на 03.04.2017г.**

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование электросетевых объектов</i>	<i>Дата, время ввода в ремонт</i>	<i>Причина ввода в ремонт</i>	<i>Дата, время вывода из ремонта</i>	<i>Результат</i>
1	ЗТП-10/0,4кВ №5	28.03.2017г. 11:07	Обрыв проводов в результате сильного порывистого ветра	28.03.2017г. 16:10	Устранение обрыва
2	КТП-10/0,4кВ №7	28.03.2017г. 21:00	Замыкание ВЛ-10кВ №4 ПС ГСКБ ПАО «МРСК ЮГА» - «Ростовэнерго»	29.08.2017г. 10:30	Электроснабжение восстановленно
3	ЗТП-10/0,4кВ №271	28.03.2017г. 21:00	Замыкание ВЛ-10кВ №4 ПС ГСКБ ПАО «МРСК ЮГА» - «Ростовэнерго»	29.08.2017г. 19:07	Электроснабжение восстановленно

Директор ООО "ТЭК"



О.Ю.Коржов