

**Сведения  
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
ООО "Таганрогская энергетическая компания"  
по состоянию на 03.07.2017г.**

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование электросетевых объектов</i>	<i>Дата, время ввода в ремонт</i>	<i>Причина ввода в ремонт</i>	<i>Дата, время вывода из ремонта</i>	<i>Результат</i>
1	ВЛ-0,4кВ №3 КТП-10/0,4кВ №7	05.06.2017г. 10:00	ППР	05.06.2017г. 17:00	Замена ВЛ-0,4кВ
2	ВЛ-0,4кВ №3 КТП-10/0,4кВ №7	06.06.2017г. 10:00	ППР	06.06.2017г. 17:00	Замена ВЛ-0,4кВ
3	ВЛ-0,4кВ №3 КТП- 10/0,4кВ №7	07.06.2017г. 11:00	ППР	07.06.2017г. 17:00	Замена ВЛ-0,4кВ
4	ЗТП-10/0,4кВ №14	15.06.2017г. 21:15	Обрыв провода	16.06.2017г. 15:00	Устранение обрыва провода
5	ВЛ-0,4кВ №7 КТП-10/0,4кВ №7	16.06.2017г. 11:00	ППР	16.06.2017г. 13:00	Замена линии от оп.№14 до дома №26 по 6-му Переулку

Директор ООО «ЭЭК»



О.Ю.Коржов