

**Сведения  
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
ООО "Таганрогская энергетическая компания"  
по состоянию на 01.08.2017г.**

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование электросетевых объектов</i>	<i>Дата, время ввода в ремонт</i>	<i>Причина ввода в ремонт</i>	<i>Дата, время вывода из ремонта</i>	<i>Результат</i>
1	ЗТП-10/0,4кВ №5	26.07.2017г. 9:30	Обрыв провода	26.07.2017г. 11:30	Установлен новый прокол

Директор ООО «ТЭК»



О.Ю.Коржов