


Сведения
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ООО "Таганрогская энергетическая компания"
по состоянию на 01.09.2017г.

| <i>№ п/п</i> | <i>Наименование электросетевых объектов</i> | <i>Дата, время ввода в ремонт</i> | <i>Причина ввода в ремонт</i> | <i>Дата, время вывода из ремонта</i> | <i>Результат</i> |
|------------------|---|---|-----------------------------------|--|------------------|
| 1 | КТП-10/0,4кВ №7 | 05.08.2017г. 19:30 | Короткое замыкание по ВН | | Замена КТП |

Директор ООО "ТЭК"



О.Ю.Коржов