

**Сведения
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ООО "Таганрогская энергетическая компания"
по состоянию на 02.10.2017г.**

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование электросетевых объектов</i>	<i>Дата, время ввода в ремонт</i>	<i>Причина ввода в ремонт</i>	<i>Дата, время вывода из ремонта</i>	<i>Результат ремонта</i>
1	КТП-10/0,4кВ №7	12.09.2017г. 15.00	Отсутствие контактов	12.09.2017г. 16.00	Восстановление контактов на вводе
2	КТП-10/0,4кВ №7	21.09.2017г. 11.00	Отсутствие контактов	21.09.2017г. 11.35	Восстановление контактов на вводе
3	КТП-10/0,4кВ №7	22.09.2017г. 14.20	Отсутствие контактов	22.09.2017г. 15.15	Восстановление контактов на вводе

Директор



О.Ю.Коржов