

**Сведения
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ООО "Таганрогская энергетическая компания"
по состоянию на 01.11.2017г.**

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование электросетевых объектов</i>	<i>Дата, время ввода в ремонт</i>	<i>Причина ввода в ремонт</i>	<i>Дата, время вывода из ремонта</i>	<i>Результат ремонта</i>
1	КТП-10/0,4кВ №422	30.10.2017г. 04.00	Перегорание предохранителей	30.10.2017г. 13.30	Замена ПКТ 101-10-20- 31.5

Директор



О.Ю.Коржов